



Открытое акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ № 6»
ОАО «ТГК-6»
ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

153012, г. Иваново, ул. Суворова, 76,
Тел.: +7(4932) 30-45-33, +7(4932) 30-09-41,
Факс: +7(4932) 30-39-20
E-mail: secretary@ivgenkom.ru

ООО «ВМПАВТО»
Начальнику отдела
промышленного внедрения
Лобанову В.С.
т/ф (812) 601-05-58

ООО «АрмПромСнаб»
Техническому директору
Шипову А.Е.
т/ф (4932) 38-32-74

21.07.2008

№ _____

На № _____

Об эксплуатационных испытаниях консистентной смазки МС-1000

Сообщаю, что в период с февраля 2008 г. по настоящее время на технологическом оборудовании Ивановской ТЭЦ-2 в условиях действующего производства котельного, турбинного, электрического и химического цехов были проведены и продолжаются эксплуатационные испытания современной металлоплакирующей смазки МС-1000, производства ООО «ВМПАВТО» (г. Санкт-Петербург).

Смазка закладывалась в высокооборотистые подшипники КЭН, МН и НПК. В соответствии с инструкцией изготовителя специалистами ремонтных служб предприятия проведен сравнительный анализ состояния подшипниковых узлов агрегатов, работающих в одинаковых условиях, но с разными смазками (Литол-24 – МС-1000).

Результаты проведенных работ отражались в ремонтных формулярах.

При этом специалисты всех подразделений на итоговом совещании с удовлетворением отметили улучшения в работе подшипников с использованием смазки МС-1000 (менее шумная работа, стабильные вибрационные характеристики, более легкий пуск). На подшипниках конденсатных электронасосов, работающих с высокой нагрузкой, отмечено восстановление дорожек качения, шариков и даже улучшение состояния сепараторов подшипников серии 317.

На основании вышеизложенного считаю возможным более широкое применение смазки МС-1000 в подшипниковых узлах оборудования Ивановской ТЭЦ-2, что закладывается в смету заявочной компании 2009 г.

Технический директор ИвТЭЦ-2

А.К. Соловьев